

Утверждаю
 Главный инженер ООО «КТС»


 Р.Р. Усманов
 «20» 12 2024 г.

ГРАФИК
 ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ УЧАСТКА КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК С. МАЙЧИНЬИ ООО «КТС» НА 2025 Г.

№ п/п	Наименование оборудования (тип, марка)	Время проведения ТО (месяц)												Ответственное лицо	Документ для фиксации результатов	Объем работ при техническом обслуживании оборудования		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Водогрейные котлы																		
1	Котел наружного размещения RS-H 60кВт «Канисса»				*											Старший мастер УКУ	Паспорт котла	Осмотр газогорелочного устройства. Осмотр и очистка сетчатого водяного фильтра. Очистка сетки на входе в газовый клапан и на входе регулятора давления. Проверка срабатывания автоматики безопасности методом имитации.
2	Котел наружного размещения RS-H 200кВт «Гимназия №1»				*													Осмотр газогорелочного устройства. Осмотр и очистка сетчатого водяного фильтра. Очистка сетки на входе в газовый клапан и на входе регулятора давления. Проверка срабатывания автоматики безопасности методом имитации.
3	Котел наружного размещения RS-H 200кВт «ФТБОУ ВО ОГУ»				*													Осмотр газогорелочного устройства. Осмотр и очистка сетчатого водяного фильтра. Очистка сетки на входе в газовый клапан и на входе регулятора давления. Проверка срабатывания автоматики безопасности методом имитации.
4	Котел наружного размещения RSA 300кВт «Промышленная 6,8»				*													Осмотр газогорелочного устройства. Осмотр и очистка сетчатого водяного фильтра. Очистка сетки на входе в газовый клапан и на входе регулятора давления. Проверка срабатывания автоматики безопасности методом имитации.
5	БК-1 Bosch Ulimat UT-124				*													Смазка силовых гаек, проверка хода арматуры. Осмотр поверхности нагрева. Осмотр газогорелочного устройства. Осмотр и очистка сетчатого водяного фильтра. Очистка сетки на входе в газовый клапан и на входе регулятора давления. Проверка срабатывания автоматики безопасности методом имитации.
6	БК-2 Bosch Ulimat UT-124				*													Смазка силовых гаек, проверка хода арматуры. Осмотр поверхности нагрева. Осмотр газогорелочного устройства. Осмотр и очистка сетчатого водяного фильтра. Очистка сетки на входе в газовый клапан и на входе регулятора давления. Проверка срабатывания автоматики безопасности методом имитации.
7	БК-3 Bosch Ulimat UT-118				*													Смазка силовых гаек, проверка хода арматуры. Осмотр поверхности нагрева. Осмотр газогорелочного устройства. Осмотр и очистка сетчатого водяного фильтра. Очистка сетки на входе в газовый клапан и на входе регулятора давления. Проверка срабатывания автоматики безопасности методом имитации.
8	БК№1 КВГс-1,25				*													Смазка силовых гаек, проверка хода арматуры. Осмотр поверхности нагрева. Осмотр газогорелочного устройства. Осмотр и очистка сетчатого водяного фильтра. Очистка сетки на входе в газовый клапан и на входе регулятора давления. Проверка срабатывания автоматики безопасности методом имитации.
9	БК№2 КВГс-1,25				*													Смазка силовых гаек, проверка хода арматуры. Осмотр поверхности нагрева. Осмотр газогорелочного устройства. Осмотр и очистка сетчатого водяного фильтра. Очистка сетки на входе в газовый клапан и на входе регулятора давления. Проверка срабатывания автоматики безопасности методом имитации.
10	БК№3 КВГс-1,25				*													Смазка силовых гаек, проверка хода арматуры. Осмотр поверхности нагрева. Осмотр газогорелочного устройства. Осмотр и очистка сетчатого водяного фильтра. Очистка сетки на входе в газовый клапан и на входе регулятора давления. Проверка срабатывания автоматики безопасности методом имитации.

Сетевые насосы

Запорная арматура

35	Запорная арматура КУ-1														Старший мастер УКУ	Журнал ТО оборудования	Ревизия сальников, смазка силовых гаек, проверка хода арматуры. Осмотр поверхности нагрева, при необходимости покраска, восстановление тепловой изоляции. Устранение дефектов, свищей, неплотностей
36	Запорная арматура КНР «Промышленная 6,8»		*												Старший мастер УКУ	Журнал ТО оборудования	Ревизия сальников, смазка силовых гаек, проверка хода арматуры. Осмотр поверхности нагрева, при необходимости покраска, восстановление тепловой изоляции. Устранение дефектов, свищей, неплотностей
37	Запорная арматура КНР «ФГБОУ ВО ОГУ»		*												Старший мастер УКУ	Журнал ТО оборудования	Ревизия сальников, смазка силовых гаек, проверка хода арматуры. Осмотр поверхности нагрева, при необходимости покраска, восстановление тепловой изоляции. Устранение дефектов, свищей, неплотностей
38	Запорная арматура КНР «Кансса»		*												Старший мастер УКУ	Журнал ТО оборудования	Ревизия сальников, смазка силовых гаек, проверка хода арматуры. Осмотр поверхности нагрева, при необходимости покраска, восстановление тепловой изоляции. Устранение дефектов, свищей, неплотностей
39	Запорная арматура КНР «Тимназия №1»		*												Старший мастер УКУ	Журнал ТО оборудования	Ревизия сальников, смазка силовых гаек, проверка хода арматуры. Осмотр поверхности нагрева, при необходимости покраска, восстановление тепловой изоляции. Устранение дефектов, свищей, неплотностей
40	Запорная арматура КНР «Тимназия №1»		*												Старший мастер УКУ	Журнал ТО оборудования	Ревизия сальников, смазка силовых гаек, проверка хода арматуры. Осмотр поверхности нагрева, при необходимости покраска, восстановление тепловой изоляции. Устранение дефектов, свищей, неплотностей
41	Калориферы №1,2,3.		*												Старший мастер УКУ	Журнал ТО оборудования	Смазка силовых гаек, проверка хода арматуры. Осмотр поверхности нагрева, при необходимости покраска, устранение дефектов, свищей, неплотностей. Вскрытие, очистка сетки, осмотр на целостность, замена прокладки паронитовой
42	Система защиты и автоматизации		*												Старший мастер УКУ	Журнал ТО оборудования	Проверка срабатывания технологических защит, блокировок и сигнализации оборудования производится по соответствующим программам и картам уставок
43	Подпиточный насос К 40/200Т		*												Старший мастер УКУ	Журнал ТО оборудования	Внешний осмотр, ревизия, осмотр подпитчиков, проверка чистоты артефакта. Устранение дефектов, свищей, неплотностей. При необходимости покраска оборудования и трубопровода
44	Опрессовочный насос НКУ 15/9		*												Старший мастер УКУ	Журнал ТО оборудования	Внешний осмотр, ревизия, осмотр подпитчиков, проверка чистоты артефакта. Устранение дефектов, свищей, неплотностей. При необходимости покраска оборудования и трубопровода
45	Насос перекачки аварийного топлива 1 СВН-80 АМ-Л-V2		*												Старший мастер УКУ	Журнал ТО оборудования	Внешний осмотр, ревизия, осмотр подпитчиков, проверка чистоты артефакта. Устранение дефектов, свищей, неплотностей. При необходимости покраска оборудования и трубопровода

Кислотная промывка оборудования

45	Котел наружного размещения РС-Н 60кВт «Кансса»		*												Старший мастер УКУ	Паспорт котла	Разбегивание фланцев, присоединение промывочной линии, замена прокладок паронитовых, сборка
46	Котел наружного размещения РС-Н 200кВт «ФГБОУ ВО ОГУ»		*												Старший мастер УКУ	Паспорт котла	Разбегивание фланцев, присоединение промывочной линии, замена прокладок паронитовых, сборка
47	Котел наружного размещения РС-Н 200кВт «Тимназия №1»		*												Старший мастер УКУ	Паспорт котла	Разбегивание фланцев, присоединение промывочной линии, замена прокладок паронитовых, сборка
48	Котел наружного размещения RSA 300кВт «Промышленная 6,8»		*												Старший мастер УКУ	Паспорт котла	Разбегивание фланцев, присоединение промывочной линии, замена прокладок паронитовых, сборка
49	Котел наружного размещения RSA 300кВт «Промышленная 6,8»		*												Старший мастер УКУ	Паспорт котла	Разбегивание фланцев, присоединение промывочной линии, замена прокладок паронитовых, сборка

