

ГРАФИК
 технического обслуживания средств ТАИ ЦТП ООО «Кумертауские Тепловые сети» на 2026 год.

Наименование оборудования	Сроки проведения ТО											
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
ЦТП №1	ТО1	ТО1	ТО2	ТР	ТО1	ТО1	ТО3	ТО1	ТО2	ТО1	ТО1	ТО3
ЦТП №2	ТО1	ТО2	ТО1	ТО1	ТО2	ТО1	ТО1	ТО2	ТР	ТО1	ТО3	ТО1
ЦТП №3	ТО1	ТР	ТО1	ТО1	ТО3	ТО1	ТО1	ТО2	ТО1	ТО1	ТО2	ТО1
ЦТП №4	ТО1	ТО2	ТР	ТО3	ТО1	ТО1	ТО2	ТО1	ТО1	ТО2	ТО1	ТО1
ЦТП №5	ТО2	ТО1	ТО1	ТР	ТО1	ТО1	ТО2	ТО1	ТО1	ТО3	ТО1	ТО1
ЦТП №6	ТО1	ТО1	ТО2	ТО	ТР	ТО1	ТО2	ТО1	ТО1	ТО3	ТО1	ТО1
ЦТП №7	ТО3	ТО1	ТО1	ТО2	ТР	ТО1	ТО1	ТО2	ТО1	ТО1	ТО2	ТО1
ЦТП №8	ТО2	ТО1	ТО1	ТР	ТО1	ТО1	ТО3	ТО1	ТО1	ТО2	ТО1	ТО1
ЦТП №9	ТО1	ТО2	ТО1	ТО1	ТО2	ТО1	ТО1	ТО2	ТО3	ТО1	ТР	ТО1
ЦТП №10	ТО1	ТО3	ТО1	ТО1	ТО1	ТО2	ТР	ТО1	ТО1	ТО2	ТО1	ТО1
ЦТП №11	ТО2	ТО1	ТО1	ТО1	ТО1	ТО1	ТО2	ТО1	ТР	ТО3	ТО1	ТО1
ЦТП №12	ТР	ТО1	ТО2	ТО1	ТО3	ТО1	ТО2	ТО1	ТО1	ТО2	ТО1	ТО1

Примечание: График составлен на основании объёма и периодичности обслуживания технических средств ТАИ.

- При ТО1 проводится чистка от пыли и загрязнения корпусов оборудования ТАИ и внешних клеммных колодок.
- При ТО2 проводится ТО1, внешний осмотр исполнительных механизмов клапанов.
- При ТО3 проводится ТО1 и ТО2, чистка и смазка подвижных частей
- При ТР проводится ТО1, ТО2, ТО3, чистка и смазка редукторов ИМ, чистка штепсельных разъёмов, ревизия элементов схем управления (автоматов, пускателей, реле), чистка и регулировка концевых выключателей, проверка и коррекция выходных характеристик авторегуляторов, проверка технического состояния и настройка электронных блоков, проверка работоспособности технических средств ТАИ.

Начальник ПТО
 Главный энергетик
 А.А. Резниченко
 А.Е. Захаров