

ГРАФИК  
 технического обслуживания средств ТАИ КУ ООО «Кумертауские Тепловые сети» на 2026 год.

Наименование оборудования	Сроки проведения ТО											
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
БМК	BOSCH UNIMAT UT-L 24	ТО2	ТО1	ТО3	ТО1	ТР	ТР	ТР	ТО1	ТО2	ТО1	ТО2
	BOSCH UNIMAT UT-L 24	ТО2	ТО1	ТО1	ТО3	ТР	ТР	ТР	ТО1	ТО2	ТО1	ТО2
	BOSCH UNIMAT UT-L 18	ТО3	ТО1	ТО2	ТО1	ТР	ТР	ТР	ТО1	ТО2	ТО1	ТО1
Котлы наруж. размещения	RS-H 200 (Школа)	ТО1	ТО2	ТО3	ТО1	ТО2			ТО3	ТО1	ТО2	ТО3
	RS-H 200 (ОГУ)	ТО1	ТО2	ТО3	ТО1	ТО2			ТО3	ТО1	ТО2	ТО3
	RS-H 60 (Каисса)	ТО1	ТО2	ТО3	ТО1	ТО2	ТР	ТР	ТО3	ТО1	ТО2	ТО3
	RS-A 150 (Акшн)	ТО1	ТО2	ТО3	ТО1	ТО2			ТО3	ТО1	ТО2	ТО3
	2 КППН	ТО1	ТО1	ТО2	ТО1	ТО1	ТР	ТР	ТО1	ТО3	ТО1	ТО1

График составлен на основании объёма и периодичности обслуживания технических средств ТАИ. ТО1, ТО2, ТО3 – техническое обслуживание; ТР – текущий ремонт; КР-Капитальный ремонт.

- При ТО1 проводится чистка от пыли и загрязнения корпусов оборудования ТАИ и внешних клеммных колодок.
- При ТО2 проводится ТО1, чистка реохордов вторичных приборов, внешний осмотр исполнительных механизмов клапанов и электроприводов.
- При ТО3 проводится ТО1 и ТО2, чистка и смазка подвижных частей лентопротяжного механизма, проверка герметичности всех соединений на импульсных линиях, продувка импульсных линий, на ГРП (ШРП) проверка работоспособности и герметичности отключающих устройств и утечек с помощью мыльной эмульсии.
- При ТР проводится ТО1, ТО2, ТО3, чистка и смазка редукторов ИМ, чистка штепсельных разъёмов, ревизия элементов схем управления (автоматов, пускателей, реле), чистка и регулировка концевых выключателей, проверка и коррекция выходных характеристик авторегуляторов, проверка технического состояния и настройка электронных блоков, проверка работоспособности технических средств ТАИ.

Начальник ПТО

А.А. Резниченко

Главный энергетик

А.Е. Захаров